

АКТ
комиссионной проверки
на наличие доступности для инвалидов объектов инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур

11 сентября 2015г.

Наименование объекта ТАУСО МО Дмитровский комплексный
центр социального обслуживания населения
Фактический адрес: 141800, МО, г. Дмитров, пер. Боровицкий д. 6.б.

Члены комиссии:

1. Монубова О.Е. - зам. начальника - зав. отделом Дмитровского УСЗН
2. Сторожева Т.Н. - консультант Дмитровского УСЗН
3. _____

В проверке принимали участие:

1. Ромашкина Л.В. - зам. директора ТАУСО МО "Дмитровский КАСОН"
2. по безопасности и другим вопросам.

Тема проверки: « Исполнение требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур »

В ходе проверки установлено следующее:

Объект имеет огороженную территорию, на входе расположена кнопка вызова персонала. Оборудована парковка для инвалидов на два машино-места. Главный вход в здание оборудован пандусом без ступенчатых маршей размещена напольная предупредительная плитка. На прозрачных панелях дверей размещена контрастная маркировка желтым цветом. У входа размещена тактильная схема. Внутри здания имеются пандусы, крайние ступени внутренних лестниц имеют контрастную маркировку. Перед препятствиями размещены тактильные напольные предупредительные указатели.

В коридорах установлены настенные поручни. На дверях кабинет размещены тактильные информационные таблички. Санузел отделен от дневного пребывания оборудован поручнями и зеркалом, с уменьшающимся углом наклона. Имеются настенные индукционные панели и табл. "Безопасная зона". Комната для приема посетителей оборудована поручнями, кнопками вызова, специализированными санитарно-техническими приспособлениями.

Рекомендации (предложения) членов комиссии:

Спадить перенести перед входом на территорию, установить тактильную маркировку в месте размещения кнопки вызова. На входе со стороны парковки для инвалидов установить кнопку вызова с тактильной. Выполнить контрастную маркировку крайних ступеней лестничного марша главного входа и запасных входов. В санитарно-техническом помещении ОДП установить поручни около раковины, держатели для туалетной бумаги и кресла и кнопку вызова персонала. Адаптировать март для инвалидов и МГМ.

Члены комиссии:

О.Е. Монубова
Т.Н. Сторожева
Л.В. Ромашкина